

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
«26» августа 2025 г., 66250061000219057381

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Асбестовского городского округа,  
Малышевского городского округа, городского округа Рефтинский управления надзорной деятельности и  
профилактической работы главного управления МЧС России по Свердловской области**  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**«08» сентября 2025 г., 10 час. 00 мин. № 2508/005-66/87-ВО/П**

(дата и время составления предписания)

**Свердловская область, г. Асбест, ул. Промышленная 32**

(указывается адрес объекта)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений**

**1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «26» августа 2025 г., № 2508/005-66/87-ВО/Р, учетный номер проверки 66250061000219057381.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:  
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(указывается вид государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:**

1. Неустров Дмитрий Владимирович – начальник ОНД и ПР Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (главный государственный инспектор Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский по пожарному надзору)
2. Козырева Любовь Владимировна – старший дознаватель ОНДиПР Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области (Государственный инспектор Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский по пожарному надзору)
3. Балабанов Михаил Сергеевич – старший инспектор ОНДиПР Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области (Государственный инспектор Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководящих групп инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При таком инспекторе (инспекторах) после принятия решения о проведении профилактического визита, должностной инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

**4. Профилактический визит проведен в отношении:**

контролируемыми лицами требованиями пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

**5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):**

1. обл Свердловская, пгт Малышева, ул Мопра, Строение 18

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА МАЛЫШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ИНН 6603011740, адрес регистрации юридического лица: 624286, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАЛЫШЕВА, УЛ. МОПРА, Д. 18

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

**7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:**

с «28» августа 2025 года, 09 час. 00 мин.

по «08» сентября 2025 года, 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)


## 8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На объекте защиты помещение гардероба не отделено от других помещений противопожарными перегородками I-го типа, что является нарушением ст. 4, ст. 59, п. 3, ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 5.4.20 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», ч. 1, ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ, п. 3.21 СНиП 2.08.02-85, п. 5.14, таб. 1, таб. 2\*, п. 7.4 СНиП 21-01-97\*. Место выявления нарушения: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Малышевского муниципального округа 624286, Свердловская обл., пгт. Малышева, ул. МОПра, 18  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 Часть 1, Глава 14, Статья 59, Пункт 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Ограничение распространения пожара за пределы очага должно обеспечиваться применением огнепреграждающих устройств в оборудовании.  
**Срок устранения нарушения:**  
 08.07.2026  
**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
 На объекте защиты помещение гардероба отделить от других помещений противопожарными перегородками I-го типа.  
**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**  
 Представление в надзорный орган документов, фото, аудио- и видеозаписей, подтверждающих устранение нарушений требований пожарной безопасности.
2. На объекте на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение, что является нарушением ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; Раздел 7.6 СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Место выявления нарушения: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Малышевского муниципального округа 624286, Свердловская обл., пгт. Малышева, ул. МОПра, 18  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 Часть 2, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций  
**Срок устранения нарушения:**  
 08.07.2026  
**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
 На объекте на путях эвакуации смонтировать аварийное освещение.  
**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**  
 Представление в надзорный орган документов, фото, аудио- и видеозаписей, подтверждающих устранение нарушений требований пожарной безопасности.

(указывается наименование нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведения о выявленных доказательствах нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Начальник ОНД и ПР Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (главный государственный инспектор Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский по пожарному надзору)  
 Неустров Дмитрий Владимирович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



Неустров Дмитрий Владимирович - Начальник ОНД и ПР Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (главный государственный инспектор Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский по пожарному надзору), телефон: 83437772376, e-mail: neustroev-dv@66.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (полное) - при наличии и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

Директор Скакова, Светлана Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«\_\_» часов «\_\_» минут «10» 09 2020 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

